



Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: urzad@zlotow.pl
tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25
[http: www.zlotow.pl](http://www.zlotow.pl)

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600
REGON Urząd Miejski: 000525441
NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26
REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342
BIP: www.bip.zlotow.pl
EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

Złotów, dnia 25 kwietnia 2016 r.

GNIĘ-ZP.271.5.2016

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie”, informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

1. *Prosimy o załączenie zestawienia stolarki otworowej podlegającej wymianie. Wg przedmiarów do wymiany jest 108 szt. okien i 2 szt. drzwi. Z rysunków elewacji wynika, że okien i drzwi jest o wiele więcej.*
2. *Pozycja w kosztorysie: Montaż Programatora Czasowego 1 szt. Zgodnie z zapisami właścicielem węzłów cieplnych jest Lokalny Dostawca ciepła. Czy w związku z powyższym wymiany elementów na węzle łącznie z automatyką są poza zakresem ofertowym?*
3. *Pozycja w kosztorysie: Montaż regulatorów podpionowych 10 szt.*
 - a. *Czy mają zostać zamontowane regulatory różnicy ciśnień na powrotach z zaworami nastawnymi ograniczającymi przepływ na danej grupie odbiorców na zasilaniu?*
 - b. *Czy regulacja hydrauliczna zakończy się na ustawieniu stabilizowanej różnicy ciśnień na dany pion i określeniu przepływu wynikającego z łącznej mocy grzejników na pionie?*
 - c. *Czy mają zostać ustawione nastawy wstępne na wszystkich grzejnikach? Dobór średnic regulatorów różnicy ciśnień ma zostać przeprowadzony przez wykonawcę czy szkoła dysponuje doborami urządzeń?*
4. *Jaka ma być forma dokumentacji regulacji?*
5. *Dla przeprowadzenia regulacji potrzebny będzie projekt instalacji wewnętrznej grzejników oraz rzuty wszystkich kondygnacji. Czy Zamawiający dysponuje ww. dokumentacją?*
6. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającym (Beneficjentem Gwarancji Bankowej) jest Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, NIP 767-166-94-26, REGON 570791342.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje co następuje:

ad. 1 Zestawienia stolarki otworowej podlegającej wymianie Zamawiający dołączył do odpowiedzi na zapytania nr 1.

ad. 2. Programator czasowy zamontować na obiegu c.w.u.

ad. 3. W części budynku na przestrzeni ostatnich kilku lat zamontowano na pionach regulatory "oventrop", zamiarem opisanej regulacji jest uzupełnienie brakujących regulatorów i ustwienie ich (wyregulowanie). Nie mają być montowane regulatory różnicy ciśnień. Dobór średnicy regulatorów dokonuje wykonawca, nie są wymagane nastawy wstępne grzejników.

ad. 4. Po wyregulowaniu należy oznaczyć wszystkie pion/zawory oraz opisać ich nastawy w celu ewentualnego odtworzenia lub wykonania korekt.

ad. 5. Brak jest jakiegokolwiek dokumentacji dotyczącej doboru urządzeń, brak jest również dokumentacji instalacji grzejnikowej.

ad 6. Zamawiającym (Beneficjentem Gwarancji Bankowej) jest Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, NIP 767-166-94-26, REGON 570791342.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Adam Puntt



Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 41, pokój. nr 14