



Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: urzad@zlotow.pl
tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25
[http: www.zlotow.pl](http://www.zlotow.pl)

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600
REGON Urząd Miejski: 000525441
NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26
REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342

BIP: www.bip.zlotow.pl
EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

Złotów, dnia 29 kwietnia 2016 r.

GNIe-ZP.271.5.2016

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie”, informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

- 1. W części budynku okna piwnic posiadają kraty. Prosimy o informację czy kraty mają zostać zdemontowane i czy w oknach piwnic mają zostać zamontowane parapety zewnętrzne. W przypadku pozostawienia krat i konieczności montażu opierzenia prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego wykonania szczelnych parapetów bez demontażu krat.*
- 2. Do wejścia do MOPS doprowadzony jest podjazd dla niepełnosprawnych. Po dociepleniu ścian styropianem, nastąpi kolizja z warstwą docieplenia i zwężenie podjazdu. Czy Zamawiający przewidział wykonanie przesunięcia podjazdu dla niepełnosprawnych, tak aby zachować wszystkie wymagane odległości, jeśli tak proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego obejmującego cały zakres prac do wykonania (demontaż podjazdu, wykonanie nowych fundamentów, montaż zdemontowanego podjazdu, lub wykonanie nowej konstrukcji, montaż balustrad, zagospodarowanie terenu w obrębie podjazdu, malowanie etc)?*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje co następuje:

ad 1: W oknach w których występują kraty należy wyszpachlować parapet ze spadkiem na zewnątrz 5% i wykonać na ich powierzchni wyprawę elasztyczną oraz pomalować farbą zastosowania zewnętrznego, w kolorze elewacji.

ad. 2 W przypadku kolizji styropianu z podjazdem dla niepełnosprawnych należy dokonać przesunięcia całej rampy stalowej na istniejących stopach betonowych celem uzyskania wymaganej przestrzeni.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zlotow.pl.

Z poważaniem



Burmistrz Miasta Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 41, pokój. nr 14