



GPIK-ZP.271.6.2020

Złotów, 7 kwietnia 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”, informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 r. wpłynęło następujące zapytanie do ww. postępowania:

Czy w połaci dachowej mają być zastosowane dachówki skrajne i wentylacyjne?

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288),) Burmistrz Miasta Złotowa informuje, co następuje:

W związku z tym, iż zakłada się odtworzenie stanu istniejącego nie przewiduje się zamontowania dachówek skrajnych i wentylacyjnych.

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Małgorzata Chołodowska
Zastępcą Burmistrza

Sprawę prowadzi:
w.z. Wiesław Orciuch
Inspektor ds. inwestycji i remontów
tel. 67 263-21-49 w. 30, pokój. Nr 22