

Złotów, dnia 27 stycznia 2011 r.

ZP.341/2/11

Wszyscy oferenci

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Roboty budowlane – odbudowa pomostu plażowego nad Jez. Zaleskim w Złotowie**”, informuje, iż w dniu 26 stycznia 2011 r. wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. *Czy w przedmiarze robót poz. 6 jest wpisana prawidłowa liczba pali do wbicia? Naszym zdaniem zamiast 4 szt. winno być wpisane 20 szt.*
2. *Czy Zamawiający uzna wykonanie mostów tymczasowych posadowionych na palach z rur stalowych o konstrukcji ustroju nośnego ze stali z pomostem drewnianym za spełniające wymagania SIWZ. Nadmieniamy również, iż Wykonawca posiada referencje na wykonanie robót spełniających wymagania SIWZ w ilości dwóch zadań.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) , Burmistrz Miasta Złotowa udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

- ad 1. Należy wprowadzić zmiany w poz. 6 przedmiaru robót, poprzez zmianę ilości wbijanych pali z szt. 4 na szt. 20, zgodnie z projektem. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 23 Przedmiar robót do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- ad 2. Z uwagi na nieprecyzyjne zapytanie, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego m.in. musi posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, **co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze**, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Natomiast, jeżeli chodzi o wykonanie odbudowy pomostu plażowego nad Jez. Zaleskim w Złotowie, to musi ona odpowiadać warunkom określonym w dokumentacji technicznej oraz opisom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Walniak