

Złotów, dnia 19 maja 2011 r.

ZP. 271.10.2011

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Roboty remontowo – malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „*Roboty remontowo – malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie*” informuje, iż w dniu 18 maja 2011 r. wpłynęły następujące zapytania do oferty przetargowej:

- **Proszę uszczegółowić parametry wymaganej wykładziny tj. jaka minimalna klasa ścieralności, jaki ciężar, jaka klasa ognioodporności, jaka minimalna ilość kolorów,**
- *Wykładziny PCV – stosować wykładziny rulonowe, obiektowe jednorodne o podwyższonej warstwie ścieralności, wzmocnione powierzchniowo, z atestem higienicznym oraz nie rozprzestrzeniające ognia.*
Powyższe określenie jest zbyt ogólne. Proszę o określenie minimalnych parametrów wykładziny PCV.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, informuje: parametry wykładziny rulonowej PCV, obiektowej do pomieszczeń biurowych, wzmocnionej i utwardzonej to:

- grubość min. 2 mm,
- struktura homogeniczna,
- wzór bezkierunkowy (załączyć wzornik dostępnych kolorów),
- odporność na ścieranie - grupa P,
- odporność ogniowa – Bsi-1,

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:

- opinię PZH
- atest przeciwpożarowy - trudnozapalność ,
- antystatyczność.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Jerzy Kłodziejczyk
Zastępca Burmistrza