

**Wszyscy oferenci**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Roboty drogowe – remont części drogi gminnej – ulicy Rzemieśniczej w Złotowie**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „*Roboty drogowe – remont części drogi gminnej – ulicy Rzemieśniczej w Złotowie*”, informuje iż w dniach 11 i 13 stycznia 2012 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. oferty przetargowej, tj.:

1. *Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zawierający ceny tylko pozycji scalonych (poz. 1, 2, 3, 4 itd.), czy również tych składowych wchodzących w pozycje scalone (poz. 1,2,2.1, 3, 3.1, 3.2 itd.)?*
2. *Czy tłuczeń z rozbiórki (poz. 2) ma zostać wykorzystany do wykonania podbudowy (poz. 5) czy wywieziony? Jeżeli wywieziony to na jaką odległość?*
3. *Czy z uwagi na grubość warstwy odsączającej 15 cm (poz. 4) w poz. 4.3 nie powinna być krotność 5?*
4. *Poz. 6 przedmiaru dotyczy warstwy wiążącej gr. 4 cm, a wchodząca w jej skład poz. 6.2 dotyczy warstwy wiążącej gr. 6 cm. Jaką grubość warstwy wiążącej należy przyjąć do wyceny?*
5. *Poz. 7 przedmiaru dotyczy warstwy SMA gr. 4 cm, a wchodząca w jej skład poz. 7.2 dotyczy warstwy SMA gr. 3 cm. Jaką grubość należy przyjąć do wyceny?*
6. *Jaką odległość transportu mieszanki należy przyjąć w poz. 6.3 oraz 7.3?*
7. *Z jakich elementów należy wykonać ściek prefabrykowany? Prosimy o podanie wymiarów typu i parametrów lub numeru KPCD.*
8. *Przedmiar odnosi się do specyfikacji technicznych D-01.00.00, D-01.01.01, D-01.02.04, D-02.01.01, D-04.00.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.05, D-05.03.13, D-08.01.01, D-08.05.01, D-06.00.00, których nie ma w załącznikach przetargowych. Czy Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej specyfikacje techniczne do ww. zadania?*
9. *W poz. 5 przedmiaru Zamawiający określił, że należy wykonać warstwę wiążącą o gr. 4 cm o uziarnieniu mieszanki 0/25 mm. Uważamy, iż przy takiej grubości warstwy mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być o uziarnieniu 0/11 lub 0/16 mm by można ją było odpowiednio zagęścić. Kruszywa o jakim uziarnieniu należy użyć do wytworzenia mieszanki?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, informuje:

- ad 1. Dołączyć kosztorys ofertowy wg poz. scalonych.
- ad 2. Ma zostać wykorzystany do wykonania podbudowy.
- ad 3. Grubość warstwy odsączającej grub. 15 cm wg poz. scalonych.
- ad 4. Według poz. scalonej nr 6 grub. 4 cm.
- ad 5. Według poz. scalonej nr 7 grub. 4 cm.

ad 6. Inwestor nie podaje odległości – leży to w gestii Wykonawcy.

ad 7. Ściek prefabrykowany z elementów kostki betonowej grub. 8 cm. Szerokość ścieku 0,50 m.

ad 8. Zamawiający posiada 1 egz. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, opracowany przez autora projektu, który zostanie udostępniony Wykonawcy wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Spis specyfikacji :

1. D.00.00.00. Wymagania ogólne
2. D.01.01.00. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
3. D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat.
4. D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów w gruncie kat. I-II
5. D.03.02.01.40 Studzienki ściekowe
6. D.04.01.01.10 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
7. D.04.02.01.24 Warstwa odcinająca
8. D.04.04.02.12 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
9. D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstr.
10. D.05.03.05.13 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
11. D.08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych
12. D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
13. D.08.05.01.00 Ścieki prefabrykowane z elementów betonowych
14. D.06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem trawą
15. D.07.02.01.11 Oznakowanie pionowe.

ad 9. Do wykonania warstwy wiążącej zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/16 mm.

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Stanisław Wetniak*