

Wszyscy oferenci

Burmistrz Miasta Złotowa jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie” informuje, że w dniu 28 marca 2008 roku wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z opisem kosztorysowym dotyczącym ogrodzenia proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie systemowe z zachowaniem wymiarów określonych w przedmiarze?
2. W związku z przedmiarem dotyczącym bieżni i wielkością powierzchni pokrytej tartanem proszę o odpowiedź, który obszar bieżni ma być pokryty tartanem?
3. W związku z wymienionym w przedmiarze wyposażeniem proszę o odpowiedź czy mają być dostarczone bramki profesjonalne z betonowanymi na stałe tulejami w miejscu posadowienia, czy bramki przenośne treningowe z mocowaniem szpilek tymczasowo?
4. Czy w związku z wymienioną w przedmiarze siatką do rzutu dyskiem Zamawiający przewidział dołączenie do siatki konstrukcji do jej zawieszenia?
5. Czy w związku z wymienioną w przedmiarze skrzynką do tyczki z przekryciem proszę o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli?
6. Jaki jest układ warstwy na boiskach trawiastych? W dokumentacji projektowej Zamawiający w projekcie podaje następujące warstwy:
 - trawa naturalna gazonowa Sport układana z kostki darniowej
 - podbudowa biologiczna trawy darniowej z warstwy czarnoziemu 15cm
 - podsypka piaskowa wibrowana mechanicznie 15cm
 - podsypka żwirowa wibrowana mechanicznie 25cm
 - kruszywo łamane 4-30mm wibrowane mechanicznie 30cmNiektóre z tych warstw nie występują w kosztorysie ofertowym. Prosimy o sprecyzowanie układu warstw dla boisk trawiastych.
7. W opisie technicznym występuje odwodnienie liniowe nia ma tej pozycji w kosztorysie.
8. Po jakim czasie od siewu murawy przewiduje Zamawiający odbiór końcowy, jaki długi ma być okres pielęgnacji murawy i czy należy go uwzględnić w wycenie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) Burmistrz Miasta Złotowa wyjaśnia:

- Ad.1. Zamawiający dopuszcza ogrodzenie systemowe.
- Ad.2. Należy ułożyć 2 471 m² nawierzchni poliuretanowej, zgodnie z poprawionym kosztorysem ofertowym.
- Ad.3. Na boisku głównym należy zamontować bramki profesjonalne a na boiskach tymczasowych (treningowych) bramki przenośne treningowe.
- Ad.4. Należy dostarczyć komplet zabezpieczenia do rzutu dyskiem.
- Ad.5. Należy dostarczyć komplet wyposażenia do skoku o tyczce.
- Ad.6. Należy przyjąć pozycje wg kosztorysu ofertowego.
- Ad.7. Zamawiający zrezygnował z odwodnienia liniowego.
- Ad.8. Termin odbioru końcowego uzależnia się od możliwości rozpoczęcia użytkowania murawy. Przewiduje się roczny okres pielęgnacji murawy, co należy uwzględnić w wycenie.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Welniak