

ZP.271.25.2012

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie”

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie”, informuje, że w dniu 15 października br. wpłynęły następujące zapytania do ww. oferty przetargowej, tj.:

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1. Brak drobnych prac budowlanych – towarzyszących takich jak – przekucia i bruzdy dla instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o.. Czy w/w prace należy ująć w wycenie?*
- 2. W przedmiarze brak nakładów na wyklucie gniazd w ścianie pod nawietrzniki w ilości 28 szt. Czy w ofercie należy ująć ten zakres prac?*
- 3. W jaki sposób prowadzić rurociągi wodociągowe i centralnego ogrzewania – natynkowo, czy pod tynkiem?*
- 4. Brak zaworów grzejnikowych powrotnych. Czy ująć w wycenie te zawory?*
- 5. Nie zgadzają się ilości grzejników na parterze – na rys. nr 1S/6 Rzut parteru – jest 6 szt. grzejników, natomiast przedmiar mówi o 12 szt. grzejników wraz z armaturą grzejnikową. Ile grzejników wraz z armaturą należy wycenić?*
- 6. Opisy grzejników na rysunkach są nieczytelne (rozmażane) , co uniemożliwia odczytanie wielkości i mocy grzejników. Proszę o udostępnienie zestawienia ilościowego grzejników z podaniem ich mocy i wielkości.*
- 7. Czy Wykonawca może zmienić, dopisać pozycje przedmiaru robót, który dostarczył Zamawiający o ilości zgodne z odpowiedziami?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa informuje:

Ad. 1 Należy w wycenie uwzględnić przebicie i bruzdy.

Ad. 2 Należy uwzględnić wykonanie w ścianach gniazd pod nawietrzniki.

Ad. 3 Rurociągi prowadzić pod tynkiem.

Ad. 4 Projektant nie przewidział zaworów grzejnikowych powrotnych.

Ad. 5 i 6 wykaz nowych grzejników na parterze i ich opis

L.p.	Nr pomieszczenia	Ilość grzejników szt.	Wielkość grzejnika	Moc obliczeniowa grzejnika
1.	13	1	C22/600/1100	1812 W
2.	15	1	C11/600/600	582 W
3.	17	1	C11/600/600	593 W
4.	19	1	C11/600/600	621 W
5.	21	1	C11/600/600	647 W
6.	23	1	C11/600/600	586 W

Ad. 7 Tak Wykonawca może zmienić obmiar i uwzględnić roboty, o których mowa powyżej.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Welniak