

Złotów, dnia 23 października 2012 r.

ZP.271.25.2012

**Wszyscy oferenci**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie**”, informuje, iż w dniu 22 października 2012 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. oferty przetargowej, tj.:

*W związku z analizą dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty proszę o odpowiedź na pytanie:*

- *jakie zastosować oprawy metalohalogenowe ( rodzaj oprawy, moc i rodzaj źródła światła) gdyż dokumentacja nie określa tego materiału;*
- *jaką przyjąć tablicę wyników, brak parametrów technicznych spowoduje wycenę tablicy która nie spełni oczekiwań Zamawiającego i Użytkownika.*

*W związku z powyższym proszę o jednoznaczna odpowiedź w/w kwestii.*

Na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje:

ad. 1 Oprawy w dużej sali meta halogenowe 400 W IP65

ad.2. Parametry tablicy świetlnej:

Sterowanie pilotem bezprzewodowym o zasięgu do 40 metrów.

- czas rzeczywisty / czas gry - ustawiany 0-90 minut
- wynik gry 0-199, nr seta 0-9, stan setów lub przewinień 0-9
- wielkość znaków: 125 mm
- wielkość tablicy: 1000 x 1300 x 100 mm
- sygnał dźwiękowy
- widoczność tablicy: 40 metrów
- ciężar: ok. 25 kg.
- zasilanie - tablica: 230 V / 50 Hz, Pilot - bateria A 23
- na tablicy przewidziane miejsce na logo użytkownika/sponsora

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Stanisław Wełniak**