

ZP.271.1.2015

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa ulicy Piaskowej – II etap**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Piaskowej – II etap”, informuje, iż w dniu 03 lutego 2015 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

- 1) *Załączona SIWZ w części II, rozdział I, pkt. 2 mówi nam o konstrukcji nawierzchni jezdni złożonej z SMA 8 gr. 3cm, warstwy wiążącej również gr. 3cm oraz podbudowy tłuczniowej 0/31,5 gr. 10cm. Takie same wymagania przedstawia zał. 10 Szczegóły konstrukcyjne. Powyższe założenia dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych nie mają jednak odzwierciedlenia w dołączonej specyfikacji technicznej na wykonanie warstwy podbudowy D.04.07.01 oraz w dołączonej specyfikacji technicznej na wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA D.05.03.13.*

Prosimy o skorygowanie zapisu dotyczącego wymagań wobec mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi.

- 2) *SST D.01.01.01 dotyczy zapisu : ulicy Świerkowej. Prosimy o zmianę zapisu na prawidłowy tj. ul. Piaskowej.*
- 3) *Załączono kosztorys pt. „Remont drogi gminnej w m. Złotów – ul. Głebinowa w km 0+337-0+483. Prosimy załączenie prawidłowego kosztorysu z nazwą ul. Piaskowej.*
- 4) *Prosimy o określenie czy ława betonowa ma być wykonana z B-30 czy B-15 ?*
- 5) *Czy krawężnik 21x15 cm na szczegółach jest prawidłowo opisany? Czy należy wbudować opornik o wymiarach 12x25 cm , o którym mowa w kosztorysie? Który zapis jest wiążący ?*
- 6) *Czy istniejąca nawierzchnia bitumiczna będzie przeznaczona do rozbiórki? Jeśli tak proszę o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy to uwzględnić lub dodać odpowiednią pozycję w kosztorysie.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje, co następuje:

ad. 2 Zamawiający zmienia zapis na ul. Piaskowa.

ad. 4 Ławę należy wykonać z betonu C-12/15.

ad. 5 Należy wbudować opornik drogowy 12x25x100 cm.


ad. 6 Nie przewiduje się rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej. Należy wykonać zgodnie z technologią wykonania robót wcinki w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią. Powyższe koszty należy uwzględnić w pozycji wykonania warstwy wiążącej Ac 11W oraz SMA 8.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa w odpowiedzi na pytanie 1, informuje, iż zmienia się załącznik nr 12 (a-f) do SIWZ Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót, na załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma, tj. *STWiOR D-05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WG WT-1 i WT-2 z 2010 r.* i *STWiOR D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) WG WT-1 i WT-2 Z 2010 r.*

W odpowiedzi na pytanie 3 zmienia się załącznik nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy na załącznik nr 3 do niniejszego pisma *Kosztorys ofertowy Budowa ul. Piaskowej - etap II w km 0+337 – 0+483.*

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

w z. Burmistrza

Małgorzata Chołodowska
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 31
pokój. nr 29