

ZP.271.3.2015

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Wodociągowej w Złotowie”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Wodociągowej w Złotowie”, informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

Dotyczy: SST D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca)

Proszę o aktualizację wymagań zawartych w powyższej SST do obecnych wymagań. Zgodnie z przedstawioną SST wykonawca ma wbudować warstwę wiążącą z BA odpowiadającego swoimi parametrami normie PN-S-96025: 2000, która została wycofana w 2008. Obecnie obowiązują Wytyczne Techniczne WT-2 (Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Techniczne), zgodnie, z którymi, najbardziej zbliżona do przedstawionych w SST jest AC 11W 50/70 KR1-2. Czy Inwestor dopuszcza wbudowanie tego typu masy zgodnie z WT-2?

Dotyczy: D.05.03.13.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA)


Proszę o aktualizację wymagań zawartych w powyższej SST do obecnych wymagań. Zgodnie z przedstawioną SST wykonawca ma wbudować warstwę ścierną z SMA odpowiadającego swoimi parametrami normie PN-S-96025: 2000, która została wycofana w 2008. Obecnie obowiązują Wytyczne Techniczne WT-2 (Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Techniczne). W SST przyjęto także grubości ułożonej warstwy wynoszące jedynie 3 cm, co przy uziarnieniu do 11,0 mm jest niemożliwe i będzie miało negatywny wpływ na samo ułożenie, a następnie utrzymanie parametrów wbudowanej warstwy. Zgodnie z WT-2 najbardziej zbliżona do przedstawionych w SST jest SMA 8.50/70 KR1-2. Czy inwestor dopuszcza wbudowanie tego typu masy zgodnie z WT-2?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje, co następuje:

ad 1 i 2. Zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych oraz Zestawieniem Robot na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC11W na ruch KR-3, a na warstwę ścierną mieszankę mineralno-asfaltową SMA 5 na ruch KR-3 według Wymagań Technicznych WT-2.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 31
pokój. nr 29