

ZP.271.3.2015

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Wodociągowej w Złotowie”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Wodociągowej w Złotowie”, informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

1. *Prosimy o potwierdzenie, że do SIWZ dołączono całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.*
2. *Prosimy o dołączenie do SIWZ treści uzgodnień z gestorami sieci, które występują na terenie planowanej inwestycji.*
3. *Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku natrafienia na niezinventaryzowane urządzenia podziemne lub wystąpienia kolizji z urządzeniami znajdującymi się na trasie wykonywanych robót, które powodowałyby potrzebę wykonania robót dodatkowych, za roboty te Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie oraz termin realizacji zadania zostanie odpowiednio wydłużony.*
4. *Prosimy o informację czy w ofercie należy kalkulować koszt przestawienia słupa oświetleniowego?*
5. *Część ulicy Wodociągowej jest utwardzona kruszywem. Czy materiał ten należy odzyskać i przekazać Zamawiającemu?*
6. *Proszę o potwierdzenie, że do budowy kanalizacji deszczowej należy użyć rur o sztywności obwodowej SN4.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje, co następuje:

ad 1. Do SIWZ dołączono całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

ad.2. Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci, które występują na terenie planowanej inwestycji. Należy postępować zgodnie z sztuką budowlaną.

ad.3. Tak, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych robót, zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy – dotyczy to kolizji z podziemnymi niezinventaryzowanymi urządzeniami.

ad.4. Nie należy kalkulować kosztu przestawienia słupa.

ad.5. Materiał ten należy odzyskać i przekazać Zamawiającemu, we wskazane przez niego miejsce.

ad.6. Zmiana klasy obciążenia dla kanalizacji deszczowej na SN8.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

w z. Burmistrza


Małgorzata Chotodowska
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 31
pokój. nr 29