

Wałcz, dn. 28 kwietnia 2020

EOP/OD5/RD9/ZM/WEO20E100876



Urząd Miejski w Złotowie
Al. Piasta 1
77-400 Złotów

Wasz znak: GPIK-IR.7011.07.2020

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej (działka nr dz. 72/10-20;75/1;75/2;76;77;78) położonej w miejscowości ul. Powstańców, Złotów z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną ENEA Operator Sp. z o.o. Warunki likwidacji kolizji nr 12/2020.

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz w odpowiedzi na pismo z dnia 2020-04-20 zmienia w/w warunki techniczne w zakresie pkt.

II. Wymagania techniczne

na odcinku kolidującym linię napowietrzną 15kV przebudować za pomocą linii kablowej o przekroju min. 150mm² zgodnie z obowiązującymi w Enea Operator Sp. z o.o. standardami. Od strony odł. 591986 linię napowietrzną zakończyć słupem krańcowym, na którym należy zabudować rozłącznik RN III 24/4. Kolizję od strony zasilania należy zakończyć na nowym słupie krańcowym 15kV zlokalizowanym wg. potrzeb inwestora na trasie istniejącej przebudowywanej linii napowietrznej 15kV.

Prosimy traktować to pismo jako aneks do wydanych warunków technicznych przebudowy kolizji nr 12/2020.

Z poważaniem