

GK.III.341/5/08**Wszyscy oferenci**

Burmistrz Miasta Złotowa jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie” informuje, że w dniu 27 marca 2008 roku wpłynęły następujące zapytania:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – część III, rozdz. I, pkt. a. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzaje i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający rozumie przez to wykazanie się budową przynajmniej trzech 400-metrowych, przynajmniej 4-ro torowych bieżni poliuretanowych wraz z podbudową i drenażem o powierzchni min. 2400m²
2. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dn. 26.03.2008r. (pyt.2) Zamawiający stwierdza, że do oferty należy dołączyć m.in. „Aprobata ITB lub deklarację zgodności”. W związku z tym, że aprobata ITB oraz deklaracje zgodności są dwoma zupełnie różnymi dokumentami potwierdzającymi zupełnie różne rzeczy (aprobata ITB potwierdza zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiającego a deklaracja zgodności to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność dostawy na plac budowy z zamówieniem) Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów czy też zgodności dostawy materiałów?
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nawierzchnię poliuretanową niezgodną z Polską Normą PN-EN 14877 i jak zamierza to zweryfikować?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) Burmistrz Miasta Złotowa wyjaśnia:

- Ad.1. Zamawiający dopuści również wykazanie się przez Wykonawcę budową nawierzchni poliuretanowej o mniejszej powierzchni.
- Ad.2. Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć aprobatę ITB lub rekomendację ITB lub inne wyniki badań potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.
- Ad.3. Do oferty należy dołączyć wyniki badań na zgodność oferowanej nawierzchni z Polską Normą PN-EN 14877.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak