

Złotów, dnia 08 września 2014 r.

ZP.271.13.2014

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Złotowie przy ul. Kościelnej**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Złotowie przy ul. Kościelnej”, informuje, iż w dniu 02 września 2014 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania, w tym zapytanie o treści:

23)Na rzutach w dokumentacji dot. instalacji wod.kan. są wyszczególnione liczniki do wody do poszczególnych lokali wewnątrz budynku - Metron WS 15 DN 50, natomiast w przedmiarze w poz. 117 dot. instalacji wody wyszczególniono wodomierze o średnicy 15 mm w ilości 8 szt. Proszę o sprecyzowanie jakie należy przyjąć wodomierze w poz. 117 czy o średnicy DN50 czy DN15?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzupełnieniu odpowiedzi na przesłane zapytania, z dnia 04 września 2014 r. informuje, co następuje:

ad.23. Należy przyjąć wodomierze DN15.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**Z up. Burmistrza
Jerzy Kołodziejczyk
Zastępca Burmistrza**

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 31
pokój. nr 29