



Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: urzad@zlotow.pl

tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25

<http://www.zlotow.pl>

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600

REGON Urząd Miejski: 000525441

NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26

REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342

BIP: www.bip.zlotow.pl

EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

Złotów, dnia 18 lutego 2016 r.

GNiE-ZP.271.2.2016

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic w Złotowie: Zakątek, Okrężnej, Dorsza i Zamkowej”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic w Złotowie: Zakątek, Okrężnej, Dorsza i Zamkowej”, informuje, iż w dniu 16 lutego 2016 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

1. *Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać połączenia między – warstwowe z geosiatki tak jak na szczegółach konstrukcyjnych, jeśli tak to w jakiej ilości? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję.*
2. *Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółów konstrukcyjnych dla drenażu francuskiego, które jest przewidziane do wyk. ul. Dorsza.*
3. *Prosimy o podanie parametrów technicznych dla odwodnienia liniowego – w przedmiarze robotach drogowych Zakątek, Okrężna poz. 30 – 69,5 m, gdyż brak takich danych.*
4. *Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe w ul. Dorsza może być równoważne do odwodnienia firmy ACO, które jest wymienione w opisie technicznym oraz SIWZ?*
5. *W opisie technicznym na roboty drogowe w ul. Dorsza (5.4.1 ostatni akapit) jest informacja, że krawężniki mają być spoinowane żywicami epoksydowymi. Ponieważ nie stosuje się zwykle w ogóle żadnego spoinowania przynajmniej drogimi żywicami wobec tego stąd nasze pytanie: czy Inwestor potwierdza konieczność wykonania tej roboty? Dodam, że czynność ta ma istotny wpływ na cenę ustawienia krawężnika.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantami informuje co następuje:

ad 1: Połączenie między-warstwowe należy wykonać zgodnie z projektem w ilości podanej w załączonym przedmiarze robót (poz. 59.1: 1.062,00 m² oraz poz. 46.1: 154,94 m²). W załączonej tabeli elementów rozliczeniowych wyszczególniono tylko pozycje scalone przedmiaru robót (odpowiednio poz. 46 i 59) w których zawierają się pozycje składowe przedmiaru robót (zał. nr 119 do SIWZ) zgodnie z przyjętą w nim konstrukcją konspektu.

ad. 2: Drenaż francuski wykonać na podstawie Rys. 6.1. i 6.2. projektu wykonawczego branży drogowej. Wymiary przekroju drenażu: głębokość 70 cm, szerokość 50 cm; zakład geowłókniny filtracyjnej zgodny z zaleceniami jej producenta i techniki łączenia (zszywanie, szpilki stalowe, szpilki z tworzywa itp.); wypełnienie żwirem wielofrakcyjnym 12-25 mm;

ad 3: Odwodnienie liniowe z polimerobetonu, szerokości 20 cm. Spadek podłużny dna 0,5%.

ad 4: Elementy odwodnienia liniowego powinny spełniać wymogi projektu przedstawione w części graficznej (Rys. 5.1 i 5.3). Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie klas nośności rusztów żeliwnych: C250 na zjazdach i placu utwardzonym oraz D400 dla odwodnienia jezdni (ul. Zamkowa).

ad. 5: Krawężniki mają być spoinowane elastycznymi masami wypełniającymi do spoin odpornymi na warunki atmosferyczne i o barwie zbliżonej do krawężnika betonowego. Nie dopuszcza się spoinowania zaprawami cementowo-piaskowymi.

Z poważaniem



BURMISTRZ MIASTA
Adam Fullt

*Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 41, pokój. nr 14*