



## Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: [urzad@zlotow.pl](mailto:urzad@zlotow.pl)

tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25

[http: www.zlotow.pl](http://www.zlotow.pl)

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600

REGON Urząd Miejski: 000525441

NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26

REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342

BIP: [www.bip.zlotow.pl](http://www.bip.zlotow.pl)

EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

Złotów, dnia 06 września 2016 r.

GNI-E-ZP.271.15.2016

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

### Wszyscy Wykonawcy

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie”, informuje, iż w dniu 05 września 2016 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

1. *Jakie są wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego i ewentualnie p.poż. konstrukcji stalowej?*
2. *Czy klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 jest w wystarczająca?*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje co następuje:

Ad.1. Wymagania w zakresie grubości powłoki malarskiej:

- powłoka podkładowa z farby epoksydowej grubości 0,75µm,
- powłoka nawierzchniowa z farby pęczniejącej o grubości spełniającej warunek odporności ogniowej 15minut (opis- punkt III.10.)

Ad.2. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 jest wystarczająca.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 41, pokój. nr 14

BURMISTRZ MIASTA  
Adam Pulit