



UWAGI:

1. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU C8/10 O GRUBOŚCI min. 20cm
2. ROZPATRYWAĆ PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI.
4. IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA POWŁOKOWA TYPU EUROLAN K LUB INNY ŚRODEK O PODOBNYCH PARAMETRACH. ALTERNATYWNIE WYKONANIE BETONU SZCZELNEGO W8.
5. W PRZYPADKU ZALEGANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH NIEBUDOWLANYCH NALEŻY WYBRAĆ JE DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH A RÓŻNICE WYSOKOŚCI UZUPEŁNIĆ ZASYPKĄ ZASYPKĄ ZAGĘCZANĄ WARSTWAMI ok.30cm O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA min. Is=0.98 LUB CHUDYM BETONEM
6. Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYSTAWIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM GŁÓWNYM SŁUPÓW I ŚCIAN ŻELBETOWYCH
7. WYMIARY ZAWARTE NA RYSUNKU PODANO W [mm].
8. DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ POTWIERDZENIEM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
9. PRZEBIEG UZIEMIENIA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
10. OTULENIE ZBROJENIA FUNDAMENTU: - SPÓD 5.0cm; - GÓRA, BOKI 5.0cm
11. OSTATNIE 30cm WYKOPU WYKONAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŁOŻENIEM WARSTWY PODBETONU
12. W MIEJSCU PRZERW TECHNOLOGICZNYCH UMIEŚCIĆ USZCZELNIENIA PRZECIWDONE SYSTEMOWE W FORMIE TAŚMY DYLATACYJNEJ, WĘŻY INIEKCYJNYCH firmy Sika, Remmers lub Jordahl-Pfeifer
13. KLASA EKSPOZYCJI BETONU: XF3.
14. PRZYJĘTE PARAMETRY GEOTECHNICZNE W POZIOME POSADOWIENIA:
- PIASEK ŚREDNI Id=0.30-0.60
15. SPOSÓB MOCOWANIA (KOTWIENIA) KONSTRUKCJI KOŁA BUDYNKU KUŹNI WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

BETON: C30/37 (B37)
 STAL: A-IIIIN
 PODBETON: C8/10 (B10)
 OTULINA:
 -spód: 5.0cm
 -góra i bok fund.: 5.0cm

77-400 ZŁOTÓW, ul.Wankowicza 1/8		
TEMAT : KOŁO WODNE – PRÓG ŻELBETOWY RZUT FUNDAMENTÓW-ZBROJENIOWY	BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:25
OBIEKT : KLUŻNIA, UL.PARTYZANTÓW ZŁOTÓW, DZ. NTR 4, 3,	INWESTOR : GMINA MIASTO ZŁOTÓW AL.PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA mgr inż. Marek Turek UPR. BUD. NR EWID. WKP/0049/P00K/07	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA mgr inż. Piotr Krystek UPR. BUD. NR EWID. WKP/0044/P00K/07	
DATA KWIECIEŃ 2016	NR RYS.	K5

PRĘTY NR1-NR16, NRH1-NRH3 - PŁYTA FUNDAMENTOWA
 PRĘTY NR21-NR22 - SŁUPKI
 PRĘTY NR30-NR50 - ŚCIANY