

Złotów, dnia 23 lipca 2015 r.

SP1-271.1/2015

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

### **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie, jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie”, informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania o następującej treści, tj.:

1. Czy Zamawiający dopuści zamiast twardej podbudowy asfaltowej podbudowę elastyczno – dynamiczną typu ET wykonywaną na wielu obiektach sportowych.
2. Proszę podać dokładne przedmiary bieżni i boiska wielofunkcyjnego.
3. Czy Zamawiający może odstąpić od nałożenia na warstwę EPDM koloru czerwonego grubości 13 mm warstwy lakieru PUR.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie, w uzgodnieniu z projektantem informuje, co następuje:

ad. 1 Z uwagi na fakt, że wykorzystujemy w znacznej części podbudowę asfaltową, nie ma możliwości zamiany na podbudowę elastyczno-dynamiczną.

ad. 2. W obrębie obrzeży wymiar boiska 32,1 \*19,1 m, a bieżni 1,3\* 60 m.

ad 3. Zamawiający nie odstępuje od nałożenia warstwy lakieru.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: [www.bip.zlotow.pl](http://www.bip.zlotow.pl). Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Złotowie  
**Maria Monika Klein**