



## Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: [urząd@zlotow.pl](mailto:urząd@zlotow.pl)  
tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25  
<http://www.zlotow.pl>

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600  
REGON Urząd Miejski: 000525441  
NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26  
REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342  
BIP: [www.bip.zlotow.pl](http://www.bip.zlotow.pl)  
EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

Złotów, dnia 08 września 2016 r.

GNI-E-ZP.271.15.2016

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

### Wszyscy Wykonawcy

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie”, informuje, iż w dniu 07 i 08 września 2016 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

1. *Proszę o załączenie specyfikacji technicznej dla Zestawienia mebli w pomieszczeniu gospodarczym i pokoju nauczycielskim. Podane zestawienie jest zbyt ogólne.*
2. *Proszę również o załączenie specyfikacji technicznej dla wyposażenia sportowego.*
3. *Proszę o uszczegółowienie poniższego pytania, czy prawidłowe jest założenie, że elementy konstrukcji, które należy zabezpieczyć p. poż. na R15 to rygle i płatwie. Pozostałe elementy tj. stężenia, usztywnienia, ruszt, wsporniki asekuracyjne, wymiany i drabiny – bez zabezpieczenia p.poż., malowanie zestawem farb epoksydowo – poliuretanowych, klasa korozyjności C3 a drabiny – cynkowane ogniowo.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje co następuje:

Ad.1. Udostępnia się zestawienie mebli w pomieszczeniu gospodarczym i pokoju nauczycielskim, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ad.2. Udostępnia się specyfikację techniczną dla wyposażenia sportowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ad. 3 Zgodnie z punktem VI. 12. Konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona do R15 czyli: rygle, płatwie, stężenia, usztywnienia, wymiany. Elementy zewnętrzne czyli ruszt pod klimatyzatory i wsporniki asekuracyjne, drabiny nie wymagają zabezpieczenia p.poż. Potwierdza się zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów zewnętrznych w klasie korozyjności C3 po przez malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi lub cynkowanie ogniowo.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 41, pokój. nr 14

  
BURMISTRZ MIASTA  
Adam Pulit