



**Złotowskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego**  
*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

ZTBS/1/2020

Złotów, 02.04.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

Prezes Zarządu, jako Zamawiający w imieniu Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”, informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2020r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

1. W związku z tym, że w ofercie należy wycenić przyłącza sanitarne: kanalizacyjne i wodociągowe, prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania z wrysowanymi przyłączami oraz prosimy o udostępnienie profili przyłączy. W dokumentacji branży sanitarnej załączonej przez Inwestora na stronie internetowej, nie ma w/w rysunków, uniemożliwia to wykonanie wyceny.
2. Zgodnie z opisem technicznym ściany budynku powinny być docieplone styropianem gr. 15 cm, na rzutach budynku z PT Architektura jest styropian gr. 20 cm. Jaka grubość styropianu przyjąć do wyceny? Prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych styropianu.

Na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288) Prezes Zarządu Złotowskiego TBS, informuje, co następuje:

Ad. 1 Przy sporządzaniu oferty nie należy uwzględniać do wyceny wykonania przyłącza sanitarnego. Jest ono przedmiotem odrębnej dokumentacji i Zamawiający zleci wykonanie ww. przyłącza w odrębnym postępowaniu.

Ad. 2 Należy przyjąć za obowiązujące rozwiązania określone na rzutach budynku z PT Architektura, czyli docieplenie wykonać styropianem gr. 20 cm. Należy zastosować styropian o parametrze technicznym – współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda$ )<sub>maks.</sub> = 0,038 [W/(mK)].

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
**Złotowskie TBS Sp. z o.o.**  
**Przemysław Pająk**

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Al. Piasta 1, 77-400 Złotów  
Biuro: Ul. M. Wańkowicza 9, 77-400 Złotów, tel.: 692 073 885  
NIP 767-14-41-522 REGON 570767875