

# BURMISTRZ MIASTA

Złotowa

Złotów 2008-02-05

GK. III 341/2/08

Oferenci – wszyscy

Burmistrz Miasta Złotowa jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Złotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych w M. Złotów w ulicach: Jaśka, Rożeńskiego, Gąszczak, Pellowskiego, Horsta, Hubego – pętla” informuje, że w dniu 04 lutego 2008 roku wpłynęło następujące zapytanie:

1. W kosztorysie ofertowym w pozycji 6 jest mowa o wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 2 947,65 m<sup>2</sup>. Jaka jest grubość wyżej wymienionej warstwy?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 16 z 2006 t., poz. 1163) Burmistrz Miasta Złotowa wyjaśnia:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części II. Opis przedmiotu zamówienia, rozdział III. Stan projektowany, pkt 2 konstrukcja nawierzchni: litera a) i b) zapisano „warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 3,0 cm.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza  
Jerzy Kotodziejczyk  
Zastępca Burmistrza